

消防設備点検 機器リスト

1/5ページ					
消火器具					
項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
小型粉末消火器（外部点検）	69	本	○	○	
車載式消火器（外部点検）	2	台	○	○	
屋内消火栓設備					
項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
加圧送水装置（モーター・ポンプ）	1	組	○	○	
消化水槽	1	式	○	○	
操作盤	1	面	○	○	
屋内消火栓	16	台	○	○	
起動用スイッチ	16	個	○	○	
補給水槽	1	台	○	○	
警報表示盤	1	面	○	○	
常用電源	1	式	○	○	
放水試験	1	式	X	○	
配線点検	1	式	X	○	
屋内消火栓設備					
項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
ハロゲン容器	6	本	○	○	
容器開放器（ガス圧式）	6	個	○	○	
起動用開放弁（ソレノイド式）	2	個	○	○	

起動用小容器	2	本	○	○	
起動用操作函	2	個	○	○	
スピーカー	4	個	○	○	
連動盤	1	面	○	○	
音声警報盤	1	面	○	○	
警報表示盤	1	面	○	○	
予備電源	1	式	○	○	
常用電源	1	式	○	○	
ダンパー	7	台	○	○	
放出表示灯	3	個	○	○	
選択弁	2	台	○	○	
放出ヘッド	18	個	○	○	
定温式スポット型感知器	4	個	○	○	
煙感知器	2	個	○	○	
連動試験	2	式	○	○	
N2容器(放出試験用)	1	本	X	○	
配線点検	1	式	X	○	
粉末消火設備					
項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
常用電源	1	式	○	○	
ホースリールユニット	11	組	○	○	
標識灯	11	個	○	○	
配線点検	1	式	X	○	

自動火災報知設備

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
受信機	1	面	○	○	
差動式分布型感知器	19	個	○	○	
差動式スポット型感知器	28	個	○	○	
定温式スポット型感知器	76	個	○	○	
煙感知器	190	個	○	○	
発信機（P）	26	個	○	○	
標識灯（L）	26	個	○	○	
常用電源	1	式	○	○	
予備電源	1	式	○	○	
配線点検	1	式	X	○	

非常警報設備

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
非常放送増幅器	1	台	○	○	
スピーカー	154	個	○	○	
常用電源	1	式	○	○	
予備電源	1	式	○	○	
配線点検	1	式	X	○	

避難設備

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
緩降機（6階以下）	4	個	○	○	

誘導灯設備

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
避難口誘導灯（中型・B級20W）	4		○	○	
避難口誘導灯（小型・C級10W）	47		○	○	
通路誘導灯（中型・B級20W）	3		○	○	
通路誘導灯（小型・C級10W）	17		○	○	
常用電源	7		○	○	
配線点検	7		X	○	

連結散水設備

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
ヘッド	17	個	○	○	
送水口	2	基	○	○	

連結送水管設備

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
表示灯	4	個	○	○	
送水口	2	組	○	○	
放水口	4	台	○	○	
警報表示盤	1	面	○	○	
補給水槽	1	台	○	○	
常用電源	1	式	○	○	
配線点検	1	式	X	○	

非常電源（自家発電設備・蓄電池設備・専用受電設備）

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
発電機	1	式	○	○	停電連動試験は別途協議の上とする
蓄電池設備	1	式	○	○	

防排煙設備

項目	台数		機器点検	機器・総合点検	備考
防排煙制御盤	1	面	○	○	
手動起動装置	4	台	○	○	
防火扉	7	面	○	○	
防火シャッター（現地手動復旧型）	4	面	○	○	
連動用煙感知器	8	個	○	○	
定温式スポット型感知器	4	個	○	○	
常用電源	1	式	○	○	
予備電源	1	式	○	○	
配線点検	1	式	X	○	