

質疑回答書

工事番号 7－工事－1

工事名 環境の森センター・きづがわ排水施設復旧工事

(回答日) 令和7年8月21日

木津川市精華町環境施設組合

番号	質問事項	回答事項
1	最低制限価格の算出方法	最低制限価格は管理者が定めることとしており、算定方法等は非公表としています。
2	仕58号について、土砂等運搬費が計上されていません。 運搬せずに処分は不可ですが、正しいですか。	別途協議後、設計変更とします。
3	建設機械の運搬費が計上されていません。 バイブロハンマ等はどのように運搬される計画でしょうか。	質量20t以下の建設機械については、共通仮設費の率に含まれるものとして積算しています。
4	鋼矢板工について、設計図と設計書の使用機械に相違があります。 どちらが正しいのでしょうか？	使用する機械はバックホウアタッチメントタイプのバイブロハンマとなりますが、積算は一般的なバイブロハンマで行っています。
5	仮締切工及び仮設坂路工について、現地作業が困難な場合は設計変更の対象となりますか。	協議によります。

6	排水ポンプの運転日数が不明です。また、1 台の稼働で足りない場合は設計変更の対象となりますか。	工事期間を想定した日数にて積算しています。ポンプ台数が不足する場合は協議の上、設計変更とします。
以下余白。		